

Comisión interdisciplinaria entregó resultados por incidente en el puente Gilberto Echeverri Mejía, en la 4 sur

- **Una falla en un cable tensor provisional provocó el colapso de un tramo de 12 metros de una viga del puente Gilberto Echeverri Mejía. Así lo determinó la Comisión Interdisciplinaria encargada de estudiar el accidente, conformada por la Alcaldía de Medellín y las firmas diseñadora, constructora e interventora del proyecto.**
- **La Comisión anotó que el incidente no afectó la estabilidad estructural del puente, porque se trató de un daño localizado que se puede intervenir.**
- **La firma encargada de los diseños ya presentó una solución para este tensor, la cual garantiza que en adelante no se vuelvan a presentar incidentes de este tipo.**
- **Según el reporte médico, la salud de los tres trabajadores heridos en el accidente, que permanecen hospitalizados, evoluciona satisfactoriamente.**

Una falla en un cable tensor provisional que se instala para ayudar a soportar el peso de la estructura, fue la causante del colapso y desprendimiento de un tramo de 12 metros de una viga del puente Gilberto Echeverri Mejía, ocurrido el pasado 18 de junio.

Así lo determinó la Comisión Interdisciplinaria encargada de estudiar las causas del incidente, conformada por la Alcaldía de Medellín como dueña del proyecto, la firma Área Ingenieros Consultores Ltda, encargada de los diseños de la obra; el consorcio Puente Calle 4, conformado por las firmas Interdiseño y Consultécnicos, encargado de la Interventoría; y la Constructora Conconcreto, responsable de la construcción y ejecución de la obra.

La Comisión anotó que el incidente no afectó la estabilidad estructural del puente, porque se trata de un daño localizado que se puede intervenir, para lo cual la firma encargada del diseño de la obra ha presentado una nueva solución para este tensor que soportará el tramo de viga.

De esta manera, Constructora Conconcreto continúa con los trabajos en los diferentes frentes de obra, cumpliendo con el cronograma establecido.

Evoluciona la salud de los obreros heridos

Según el último reporte médico, la salud de los trabajadores heridos en el incidente del puente evoluciona de manera satisfactoria. Uno de ellos fue dado de alta el pasado domingo, mientras que los otros tres permanecen en recuperación en centros asistenciales de la ciudad.

En el Hospital General de Medellín se encuentran hospitalizados Jhon Jairo Quiroz Ramírez y Carlos Alberto Durango Serna, mientras que en la Clínica Las Vegas recibe atención Armodio de Jesus Montoya Flórez.

Cierre de un tramo de la Vía Distribuidora

Como medida de seguridad, mientras se adelantan los trabajos pertinentes para atender el percance ocurrido con el desprendimiento de un tramo de 12 metros de una de las vigas del puente, la Secretaría de Tránsito de Medellín autorizó el cierre durante 21 días de la Vía Distribuidora en sentido sur norte, a la altura del puente.

Personal de Tránsito estará presente en el lugar para ayudar y orientar la movilidad y desde ya se trabaja en la adecuación de un tramo de la vía de servicio para que sirva de alternativa para los vehículos livianos y así ayudar con la movilidad en el sector.

La Alcaldía de Medellín le pide a la ciudadanía paciencia y comprensión. Se espera que el 10 de julio la circulación en esta vía se normalice, manteniendo el carácter de mínimo impacto en la movilidad que hasta el momento ha presentado la obra.

**Mayor información, sólo para periodistas, con Mauricio Jaramillo,
en el celular 3006200755.**

Centro Administrativo Municipal –CAM / Calle 44 N 52–165 / Dirección General de Comunicaciones
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co / comunicaciones.alcaldia@medellin.gov.co / webmaster@medellin.gov.co